

Alarm Luftpumpe Thermodach

Was tun, wenn der Alarm der Luftpumpe ausgelöst wird?

1. Prüfen Sie, ob ein Stromausfall bei einer der beiden Pumpen vorliegt.
2. Prüfen Sie den Druck, den die betreffende Pumpe auf dem Monitor anzeigt. Beide Pumpen sollten einen Druck zwischen 100 und 200 Pascal anzeigen.

Wenn eine der oben genannten Situationen eintritt, ergreifen Sie die folgenden Maßnahmen.

Bei Stromausfall:

1. Sorgen Sie dafür, dass beide Pumpen mit Strom betrieben werden.

Bei niedrigem Druck:

1. Überprüfen Sie alle blauen und weißen Schläuche, um sicherzustellen, dass sie noch richtig angeschlossen sind.
2. Prüfen Sie, ob alle Dachsegel noch aufgeblasen sind.



Aufgeblasen



Nicht aufgeblasen

3. Prüfen Sie, ob die Filter in der Pumpentür gereinigt werden müssen.

Wenn der Druck niedrig bleibt oder sich nicht innerhalb einer Stunde verbessert, rufen Sie + 49 3222 10 90 17 6 an.

Andere Länder:

Niederlande	+ 31 77 426 24 44
Belgien	+ 32 11 81 21 51
England	+ 44 1604 593 820
France	+ 33 15581 01 83
Poland	+ 48 713 25 8433

